

 <p><b>RADIO NACIONAL</b> Radio y Televisión Argentina S.E.</p> <p>Maipú 555 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel/Fax: 011 5278-9100 Int: 522/525- 011 6894-8842 Departamento de Licitaciones y Compras.</p>	<p><b>COMPRA DIRECTA: 144/2021</b></p> <p><b>SOLICITUD DE COTIZACIÓN</b></p>

<b>Fecha</b>
<b>17/11/2021</b>

## 1- CONDICIONES GENERALES

### De las propuestas:

Deberán enviarse adjuntas en formato .pdf a la dirección de correo: [comprasra1@radionacional.gov.ar](mailto:comprasra1@radionacional.gov.ar).

**FECHA LÍMITE PARA LA RECEPCIÓN DE OFERTAS: JUEVES 25 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 17 HS.**

### Contenido de las ofertas:

- ✓ **Solicitud de Cotización completada y debidamente firmada en todas sus hojas por titular o representante de la empresa.**
- ✓ **Constancia de Inscripción en Afip (Constancia de CUIT)**

Se considerará que toda cotización recibida asume el compromiso de la empresa cotizante con respecto de los requisitos mínimos detallados, los cuales deberán estar especificados en su cotización.

**Serán tenidas en cuenta únicamente las propuestas que contemplen la cotización de la totalidad de lo requerido.**

Se deberá dejar constancia en la propuesta de la aceptación de un **mínimo de 30 días como compromiso de mantenimiento de la oferta.**

La cotización deberán ser expresada en Pesos Argentinos.

**Radio Nacional-RTA S.E. no reconocerá mayores costos durante la ejecución del contrato.**

### Lugar de Prestación:

Estudios Centrales de LRA 07 RN CÓRDOBA, ubicados en la calle Santa Rosa 241, Córdoba, Prov. de Córdoba y Predio de la PLANTA TANSMISORA DE LRA 07 RN CÓRDOBA, ubicado en Ruta 9 Sur Km 686 Provincia de CÓRDOBA.

Contacto: [mtroncosolra7@radionacional.gov.ar](mailto:mtroncosolra7@radionacional.gov.ar) // [administracionlra7@radionacional.gov.ar](mailto:administracionlra7@radionacional.gov.ar) Tel: 0351-4225663/4225664/5

**Plazo de Ejecución:** 12 (doce) meses a partir de la firma de la Orden de Compra.

**Visita de obra:** Para conocer el lugar y realizar una cotización acorde a las necesidades, los oferentes podrán visitar las instalaciones de LRA 7 RADIO NACIONAL CÓRDOBA.

Contacto en sitio: Alejandro Tissera; correo electrónico [tecnicaira7@radionacional.gov.ar](mailto:tecnicaira7@radionacional.gov.ar) ; teléfono 0351- 3220095

**Seguros y Otros:** La firma adjudicataria deberá contar con los siguientes seguros a su cargo:

- 1) Accidentes de Trabajo: Aseguradora de Riesgos del Trabajo, de todo el personal afectado, conforme a lo establecido por las Normas vigentes.
- 2) Seguro de Responsabilidad Civil: que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del Estado, durante igual lapso, por un valor igual al de la oferta económica.
- 3) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio correspondiente al personal a su cargo de acuerdo a la legislación vigente.

**Condiciones de Pago:** Las facturas serán presentadas en la Emisora de LRA 07 RN CÓRDOBA y serán abonadas dentro de los 20 (veinte) días de la fecha de presentación, previa certificación de los servicios prestados por parte de la Dirección de la Emisora.

En virtud de la Resolución AFIP Nº 4164 de fecha 29 de noviembre de 2017, publicada en Boletín Oficial, se verificará en forma directa o a través de la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC), la habilidad para contratar de los oferentes.

**DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES – DECRETO 202/2017**

En mi carácter de representante / titular de la firma .....

declaro bajo juramento, que la misma SI / NO tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del Decreto 202/2017.

**ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN**

El que suscribe..... DNI.....en nombre y representación de la Empresa..... con domicilio legal en la Calle..... Nº.....localidad.....Tel/Fax.....e-mail..... CUIT..... y luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza los siguientes precios:

Ítem	Cant.	Detalle	Precio mensual (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	12 MESES	Sistema anual de mantenimiento de equipos y sistemas de aire acondicionado para LRA 7 RN CÓRDOBA (total 22 unidades), de acuerdo a los anexos técnicos II y III de la CD Nº 144-21.		
<b>MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO):</b>				

**MONTO TOTAL DE LA OFERTA (IVA INCLUIDO): (Completar en letras):**

.....

**ANEXO II – LISTADO DE AIRES ACONDICIONADOS**

UBICACION	TIPO	FRIGORIAS	MARCA	MODELO	N° DE SERIE	FECHA	OBSERVACIONES
M. Entrada	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	1012-71210	2012	Fuera de servicio
Dirección	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	S/N	2012	En funcionamiento.
Ex CCNK	Individual F/C	2250	York	YJKA12FS	S/N	2012	En funcionamiento.
Administración	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	1103-32881	2012	En funcionamiento.
Camarín	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	1103-32881	2012	En funcionamiento.
Est. Grabación	Individual F/C	2250	York	YJKA12FS	1103-32881	2012	En funcionamiento.
Control Grabación	Individual F/C	3000	Surrey	619TGQ905	No visible	2012	En funcionamiento.
Comedor	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	No visible	2012	En funcionamiento.
Estudio AM	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	1105-56427	2012	En funcionamiento.
Control AM	Individual F/C	3000	Surrey	TGQ917		2012	En funcionamiento.
Técnica	Individual F/C	4500	York	YJKA12FS		2012	En funcionamiento.
ADM CCNK	Individual F/C	2250	York	YJKA12FS	1103-84481	2012	En funcionamiento.
Estudio FM	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	1103-82890	2012	En funcionamiento.
Control FM	Individual F/C	2250	York	YJKA12FS	1103-82342	2012	En funcionamiento.
Producción FM	Individual F/C	2250	York	YJKA12FS	1103-82465	2012	En funcionamiento.
Informativo	Individual F/C	2250	Surrey	619TGQ905	S/N	2012	En funcionamiento.
Informativo	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	1103-81242	2012	En funcionamiento.
Personal	Individual F/C	3000	York	YJKA12FS	No visible	2012	En funcionamiento.
Foyer PB	Individual F	9000	Surrey	No visible	S/N	2012	En funcionamiento.
Foyer PA	Individual F/C	18000	Surrey	66rcz072	S/N	2012	En funcionamiento.
Auditorio Central	Central F/C	40000	Carrier	-----	S/N	1983	Funciona solo en calor.
Central SS	Central F/C	20000	Carrier	-----	S/N	2012	En funcionamiento.
PTX	Individual F/C	3300	PHILCO	PHS32HA4	8478	2019	En funcionamiento.

### ANEXO III – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### Tareas a realizar según equipamiento

##### Unidades Split:

- Limpieza de filtros.
- Limpieza de serpentinas de unidades evaporadoras y condensadoras mediante lavado con desengrasante una vez por año, en los meses de julio/agosto.
- Limpieza exterior de las unidades.
- Control de presiones de alta y baja, de ser necesario buscar pérdida, reparar y reponer carga.
- Control funcional total de la unidad.
- Emitir certificado por cada unidad efectuada señalando marca, modelo y nro de serie.

##### Unidades Centrales:

- Limpieza de filtros o recambio de filtros descartables. En caso de filtros de malla metálica, se deben hidrolavar y rociar con solución de glicerina al 20% en agua.
- Limpieza de serpentinas de unidades evaporadoras y condensadoras mediante lavado con desengrasante una vez por año, en los meses de julio/agosto.

- Cambio de correas de transmisión de unidades sopladoras y ventiladoras una vez por año, en los meses de julio/agosto.
- Limpieza exterior de las unidades.
- Control de presiones de alta y baja, de ser necesario buscar pérdida, reparar y reponer carga.
- Control funcional total de la unidad.
- Emitir certificado por cada unidad efectuada señalando marca, modelo y nro de serie.